



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Вологодской области

г. Вологда, ул. Мальцева, 41, тел. (8172) 57-11-02

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам
управления надзорной деятельности и профилактической работы**

Вологодская область, Сокольский район, г. Сокол, ул. Советская, д. 89, тел. (8173) 23-98-88

Решение № 28

**о прекращении исполнения ранее выданного предписания
об устранении выявленных нарушений**

«04» июля 2023 г.
(дата)

г. Сокол
(место принятия решения)

Я, главный государственный инспектор Сокольского и Усть-Кубинского районов Вологодской области по пожарному надзору — заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области Полуяктов Владимир Викторович, рассмотрев мотивированное представление об исполнении ранее выданного предписания от 15.06.2022 года № 115/1/1,

УСТАНОВИЛ:

15.06.2022 года на основании решения № 115 от 27.05.2022 г. проведена плановая выездная проверка в отношении объекта защиты: Бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области "Кадниковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" (далее – БУ СО ВО "Кадниковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей") расположенном по адресу: Вологодская область, Сокольский район, г. Кадников, ул. Горького, д. 36. По итогам которого выдано предписание об устранении выявленных нарушений № 115/1/1 от 15.06.2022 года со сроком исполнения – 15.06.2023 г.

Выявленные нарушения:

- Исходные данные, указанные в определении расчетной величины пожарного риска №16 от 09.08.2011 года не соответствуют фактическим значениям. Нарушены «Правила проведения расчетов по оценке пожарного риска» утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2020 года N 1084; «Методике определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности», утвержденных приказом МЧС России от 30.06.2009 года №382;

- не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского помещения на 1-м этаже (№ 54 по техническому паспорту) с обозначением категорий и классов зон на входной двери помещения с наружной стороны. Нарушен пункт 12 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», далее (ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479);

- помещение сушилки на 2-м этаже (№ 54 по техническому паспорту 2 этажа), не оборудовано системами противопожарной сигнализации. Нарушены Требования пожарной безопасности, с учетом положений ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Пункт 4.4 СП 486.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации;

- не обеспечено наличие на дежурном посту инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты. Нарушены требования пункта 56 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479;

- не организована проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. Нарушены требования пункта 30 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479;

- графическая часть плана эвакуации 1 этажа не соответствует планировке здания. Нарушены требования ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123 от 22.07.2008); п.п. «в» п. 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля (далее – ГОСТ Р 12.2.143-2009).

В распоряжении контрольного (надзорного) органа имеются сведения об исполнении нарушений обязательных требований по пожарной безопасности в полном объеме.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 94, пунктом 1 статьи 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,


РЕШИЛ:

1. Ранее выданное предписание от 15.06.2022 года № 115/1/1 считать исполненным в полном объеме и снятым с контроля;
2. Копию настоящего решения направить БУ СО ВО "Кадниковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" по адресу: Вологодская область, Сокольский район, г. Кадников, ул. Горького, д. 36;

3. Настоящее решение приобщить к материалам контрольного-наблюдательного дела;

4. Внести сведения об исполнении решения контрольного (надзорного) органа в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области
майор внутренней службы



В.В. Полуяков