

**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам  
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий по Вологодской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам**  
(наименование ОНД и ПР)

г. Сокол  
(место составления акта)

«15» июня 2022 г., 11 час.00 мин.  
(дата и время составления акта)

**Предписание об устранении выявленных нарушений № 115/1/1**

На основании решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области подполковника внутренней службы Рослякова И.В. № 115 от 27.05.2022 г., в период с «03» июня 2022 г., 09 час. 27 мин., по «15» июня 2022 г., 10 час. 00 мин., проведено контрольное (надзорное) мероприятие в форме выездной проверки,

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено:

1) Полуяктовым Владимиром Викторовичем – заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам (заместителем главного государственного инспектора Сокольского и Усть-Кубинского районов по пожарному надзору).

2) Карповой Александрой Владимировной – инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам (государственным инспектором Сокольского и Усть-Кубинского районов по пожарному надзору).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено в отношении: объекта защиты – здания Бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области «Кадниковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»

(указывается объект контроля, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (индивидуального предпринимателя) или наименование организации, в отношении которых проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено по адресу (местоположению): Вологодская область, Сокольский район, г. Кадников, ул. Горького, д. 36

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено совместно с: заместителем директора по общим вопросам Баскова Андрея Николаевича

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия).

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Наименование выявленного нарушения обязательных требований	структурная единица (статья, часть, пункт) и наименование нормативного правового акта, требования которого	Срок устранения выявленного	Отметка (подпись) о

		(-ых) нарушены	нарушения обязательных требований	выполнени и
1	Исходные данные, указанные в определении расчетной величины пожарного риска №16 от 09.08.2011 года не соответствуют фактическим значениям.	«Правила проведения расчетов по оценке пожарного риска» утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2020 года N 1084; «Методике определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности», утвержденных приказом МЧС России от 30.06.2009 года №382.	15.06.2023	
2	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского помещения на 1-м этаже (№ 54 по техническому паспорту) с обозначением категорий и классов зон на входной двери помещения с наружной стороны.	пункт 12 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», далее (ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479)	15.06.2023	
3	Помещение сушилки на 2-м этаже (№ 54 по техническому паспорту 2 этажа), не оборудовано системами противопожарной сигнализации.	Требования пожарной безопасности, с учетом положений ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Пункт 4.4 СП 486.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации.	15.06.2023	
4	Не обеспечено наличие на дежурном посту инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.	Нарушены требования пункта 56 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479	15.06.2023	
5	Не организована проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале	Нарушены требования пункта 30 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479	15.06.2023	

	эксплуатации систем противопожарной защиты.			
6	Графическая часть плана эвакуации 1 этажа не соответствует планировке здания.	Нарушены требования ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123 от 22.07.2008); п.п. «в» п. 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля (далее – ГОСТ Р 12.2.143-2009)	15.06.2023	

Устранение указанных нарушений обязательных требований в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с выданным предписанием, в соответствии п. 5 ст. 36 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования регламентирован гл. 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области  
Полуяктов В.В.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)

«15» 06 20 22 г.



Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области  
Карпова А.В.


(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)

«15» 06 20 22 г.



Предписание для исполнения получил (а):

  
(подпись)

  
(должность, фамилия, инициалы)

«15» 06 20 22 г.

