

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Вологодской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам
(наименование контрольного (надзорного) органа)

«15» июня 2022 г., 11 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

г. Сокол
(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки № 115
(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 115 от 27.05.2022 г. начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Вологодской области подполковника внутренней службы Рослякова И.В. № 35220061000200467564
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» № 10001495160.
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

- 1) Полуяктовым Владимиром Викторовичем – заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам (заместителем главного государственного инспектора Сокольского и Усть-Кубинского районов по пожарному надзору).
- 2) Карповой Александрой Владимировной – инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам (государственным инспектором Сокольского и Усть-Кубинского районов по пожарному надзору).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

- 1) Векшина Надежда Владимировна — старший инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Вологодской области, квалификационное свидетельство № 35-ПБ/0009 выдано 16.10.2020 г. до 15.10.2025 г., орган выдавший свидетельство управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Вологодской области.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: объекта защиты – здания Бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области «Кадниковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Вологодская область, Сокольский район, г. Кадников, ул. Горького, д. 36
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемое лицо: Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Кадниковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» (далее – БУ СО ВО «Кадниковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей») ИНН 3527002880, ОГРН 1023502495279, 162107, Вологодская область, Сокольский район, город Кадников, Октябрьская улица, д. 15.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «03» июня 2022 г., 09 час. 27 мин.

по «15» июня 2022 г., 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня / 8 час. 00 мин.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «09» июня 2022 г., 10 час. 00 мин.

по «09» июня 2022 г., 12 час. 50 мин.

по местоположению: Вологодская область, Сокольский район, г. Кадников, ул. Горького, д. 36

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

2) Истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «03» июня 2022 г., 09 час. 27 мин.

по «15» июня 2022 г., 10 час. 00 мин.

по местоположению: Вологодская область, Сокольский район, г. Кадников, ул. Горького, д. 36

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

3) Инструментальное обследование

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «03» июня 2022 г., 09 час. 50 мин.

по «03» июня 2022 г., 12 час. 45 мин.

по местоположению: Вологодская область, Сокольский район, г. Кадников, ул. Горького, д. 36

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

1. Протокол осмотра 09.06.2022;

2. Протокол инструментального обследования №249 от 06.06.2022 года;

3. Протокол инструментального обследования №250 от 07.06.2022 года;

4. Протокол инструментального обследования №251 от 07.06.2022 года;

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы: Приложение №1, Приказа МЧС России от 9 февраля 2022 г. N 78 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора» (указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа;
- 2) представленные контролируемым лицом

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Лицо, допустившее нарушение
1	Исходные данные, указанные в определении расчетной величины пожарного риска №16 от 09.08.2011 года не соответствуют фактическим значениям. <i>Вопрос расчёта П.Р. обеспечить</i>	«Правила проведения расчетов по оценке пожарного риска» утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2020 года N 1084; «Методике определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности», утвержденных приказом МЧС России от 30.06.2009 года №382.	Юридическое лицо – БУ СО ВО «Кадниковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» Должностное лицо – Басков А.Н.
2	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского помещения на 1-м этаже (№ 54 по техническому паспорту) с обозначением категорий и классов зон на входной двери помещения с наружной стороны.	пункт 12 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», далее (ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479)	Юридическое лицо – БУ СО ВО «Кадниковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» Должностное лицо – Басков А.Н.
3	Помещение сушилки на 2-м этаже (№ 54 по техническому паспорту 2 этажа), не оборудовано системами противопожарной сигнализации. <i>оборудовать</i>	Требования пожарной безопасности, с учетом положений ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Юридическое лицо – БУ СО ВО «Кадниковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» Должностное лицо – Басков А.Н.

		безопасности». Пункт 4.4 СП 486.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации.	
4	Не обеспечено наличие на дежурном посту инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.	Нарушены требования пункта 56 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479	Юридическое лицо – БУ СО ВО «Кадниковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» Должностное лицо – Басков А.Н. <i>Аргентова</i>
5	Не организована проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	Нарушены требования пункта 30 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479	Юридическое лицо – БУ СО ВО «Кадниковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» Должностное лицо – Басков А.Н. <i>Аргентова</i>
6	Графическая часть плана эвакуации 1 этажа не соответствует планировке здания.	Нарушены требования ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123 от 22.07.2008); п.п. «в» п. 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля (далее – ГОСТ Р 12.2.143-2009)	Юридическое лицо – БУ СО ВО «Кадниковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» Должностное лицо – Басков А.Н. <i>Аргентова</i>

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Предписание № 115/1/1 от 15.06.2022;
- 2) Протокол осмотра от 09.06.2022;
- 3) Протокол инструментального обследования №249 от 06.06.2022 года;
- 4) Протокол инструментального обследования №250 от 07.06.2022 года;
- 5) Протокол инструментального обследования №251 от 07.06.2022 года;
- 6) Проверочные листы (приложение №1)

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по Сокольскому
и Усть-Кубинскому районам управления
надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России
по Вологодской области
Карпова А.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы
инспекторов), проводившего документарную проверку



Заместитель начальника отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по Сокольскому
и Усть-Кубинскому районам управления
надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России
по Вологодской области
Полуяктов В.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы
инспекторов), проводившего документарную проверку



Полуяктов Владимир Викторович – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области, (81733) 2-39-88, электронный адрес: ond23-35@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

15.06.2022 16:00 ч. *Имп. Зеркович Е.А. директор*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

*отметки размещаются после реализации указанных в них действий

