



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОКОЛЬСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ
ПРОКУРАТУРА

ул. Советская, 96, г. Сокол,
Вологодская обл., 162130
Тел./факс: 8 (81733) 3-11-45

№

24

.11.2022

07-02-2022



314332 614316

Директору БУ СО
Вологодской области
«Кадниковский детский дом-
интернат для умственно отсталых
детей»

Воеводиной О.Н.

Октябрьская ул, д. 15,
г. Кадников,
Сокольского района,
Вологодской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
законодательства

Межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о здравоохранении, о пожарной безопасности, о санитарно-эпидемиологическом благополучии, об антитеррористической защищенности в БУ СО ВО «Кадниковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей».

В ходе осмотра помещений БУ СО ВО «Кадниковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» (далее – Детский дом) выявлены нарушения обязательных требований: Федерального закона от 30.03.1999. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - № 52-ФЗ), СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Установлено, что в нарушение п. 4.1, ст. 28 № 52 - ФЗ, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 стены и потолки теплого перехода из административно - учебного корпуса в спальный (жилой) корпус БУ СО ВО «Кадниковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» имеют дефекты (отслойка краски), следы протекания и признаки поражения грибом.

В нарушение ч. 1 ст. 28 № 52 - ФЗ, п. 2.18. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в складском помещении пищеблока не проводится ежедневно влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, на момент проверки под стеллажами выявлены рассыпанная крупа, макаронные изделия, пыль.

В нарушение п. 4.1, ст.28 № 52 - ФЗ, абз. 2 п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 хранение верхней одежды работников пищеблока БУ СО ВО «Кадниковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» (куртки, кофты), сумок осуществляется в шкафу для специальной одежды при требовании хранения одежды второго и третьего слоя, а также иных личных вещей отдельно от

С № 035987

Сокольская межрайонная прокуратура
Вологодской области
№ Прдр-20190018-194-22/-20190018

В. н 157 от 06.11.2022

рабочей одежды.

В нарушение ч. 1 ст. 28. № 52 - ФЗ, п. 8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в ежедневном меню основного питания за 27.10.2022г, размещенном в обеденном зале, не указана информация о калорийности порции.

В нарушение ч. 1 ст. 28. № 52 - ФЗ, п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоке на момент проверки 27.10.2022 в 13 час 13 мин не обеспечено хранение суточной пробы от ужина 25.10.2022 – «компот из сухофруктов» не менее 48 часов; «пирожок с капустой» хранится в холодильнике вне специально выделенной обеззараженной и промаркированной емкости, проба «картофель отварной» хранится в стеклянной неплотно закрывающейся емкости (крышка спадает с банки).

В ходе проверки БУ СО ВО «Кадниковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» также выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

Так, в нарушение требований ст. 4, 6 Федеральную закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» настенные речевые оповещатели, расположенные в учебных классах 2-го этажа (помещения по техническому паспорту № 25, 26, 27, 29) групп, установлены менее 150 мм. от верхней части до потолка.

В нарушение требований ст. 4, 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» настенные речевые оповещатели, расположенные в учебных классах 3-го этажа (помещения по техническому паспорту № 20, 21, 22, 23) групп установлены менее 150 мм от верхней части до потолка.

В нарушение требования ст. 4, 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» настенные речевые оповещатели, расположенные в учебных классах 1-го этажа (помещения по техническому паспорту № 44, 45, 47, 48) групп установлены менее 150 мм от верхней его части до потолка.

В нарушение гл. 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12 ПНР в РФ № 1479 от 16.09.2020 не обеспечено размещение на входных дверях с наружной стороны помещения склада пищеблока (помещение по техническому паспорту № 24) имеющего категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, обозначения категории и класса зон.

В нарушение требования ст. 4, ст. 6, ст.53, Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008

На 123-ФЗ, пункт 6.16 СНиП 21-01-97 * «Пожарная безопасность зданий и сооружений» ширина эвакуационной пути по лестничной клетке, предназначенной для эвакуации людей со 2 этажа (помещение № 30 по техническому паспорту) менее 1,2 м (фактическое расстояние 0,97 м).

В нарушение требований ст. 4, 6, 53, Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» ширина эвакуационного пути по лестничной клетке, предназначенной для эвакуации людей со 2 этажа (помещение № 24 по техническому паспорту) менее 1,2 м (фактическое расстояние 0,95 м).

В нарушение требований ст. 4, 6, 53, Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей с 3 этажа (помещение № 19 по техническому паспорту) менее 1,2 м (фактическое расстояние 0,98 м).

Кроме того, в ходе проверки установлено, что постановлением судьи Сокольского районного суда от 17.03.2021 года по делу №5-258/2021 директор БУ СО ВО «Кадниковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» Зеркевич Е.Н. привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ в виде штрафа в размере 25 000 рублей. Согласно квитанции № 383 от 05.05.2021 штраф по данному постановлению оплачен плательщиком Пантиной Е.В.

В соответствии с ч. 1 ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности.

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 182 и ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации основанием для принятия исполнения, предложенного за должника третьим лицом, является доверенность, которая уполномочивает одно лицо представлять за другое лицо перед третьими лицами, а также исполнять обязанность по уплате административного штрафа.

Пантиной Е.В. доверенность на уплату административного штрафа от Зеркевич Е.В. не выдавалась.

Таким образом, административный штраф по постановлению судьи Сокольского районного суда от 17.03.2021 года по делу № 5-258/2021 оплачен с нарушением действующего законодательства, не самим должностным лицом.

Кроме того, в ходе проверки обращений Шашичевой М.А. и Алексеевой О.С. установлено, что председатель комиссии по распределению стимулирующих выплат Шубина Е.Л. была уволена из БУ СО ВО «Кадниковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», в соответствии с приказом от 08.04.2022 №112-к, 14.04.2022. После ее увольнения 15.04.2022 и 25.04.2022 указанная комиссия заседала без председателя,

изменения в состав комиссии были внесены только 12.05.2022.

Таким образом, БУ СО ВО «Кадниковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» был нарушен п. 4.1.1 Положения об оплате труда бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области «Кадниковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей».

Данные факты свидетельствуют о ненадлежащем соблюдении директором БУ СО ВО «Кадниковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» требований административного законодательства, законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии, законодательства о пожарной безопасности и локальных-нормативных актов учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя межрайонной прокуратуры и принять меры к устранению выявленных нарушений закона, причин и условий им способствующих.
2. Привлечь к дисциплинарной ответственности виновных лиц, допустивших нарушения требований указанного законодательства.
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах проинформировать межрайонного прокурора в письменной форме в месячный срок.

Заместитель межрайонного прокурора
советник юстиции



Н.В. Лопотова